



RAPPEL RÉGLEMENTAIRE:
Selon l'article 35-III de la loi sur l'eau, instituant un article L.372-3 nouveau dans le code des communes:

"Les communes délimitent après enquête publique :

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement."

Par ailleurs, le code de l'urbanisme, en ses articles L.122.1, 443.1 et 123.1, a été modifié par la loi sur l'eau, pour intégrer explicitement les problèmes de gestion des eaux et d'assainissement.

Légende :

- Périmètre urbanisé et urbanisable ;
- Zone sans contrainte hydraulique significative où la gestion des eaux pluviales et de ruissellement (stockage, infiltration, évacuation) est à la charge de chaque propriétaire.

Nota :
À l'intérieur de ce périmètre (zone agricole, bois), les eaux générées par temps de pluie doivent être gérées, si besoin, par des aménagements visant à limiter les risques d'érosion des sols et les risques d'impact des eaux de ruissellement sur la zone urbanisée du territoire communal de Béthemont-la-Forêt. Ces aménagements sont à la charge des propriétaires et doivent respecter les prescriptions réglementaires en vigueur.

DÉPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE BÉTHEMONT LA FORÊT

SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

PLAN DE LOCALISATION DES
CONTRAINTES D'ASSAINISSEMENT ET
DES REJETS POLLUANTS,

CARTE DES SOLS

	HYDRATEC (SETEC HYDRAULIQUE)	ÉTUDE NUMÉRO : 18223 ÉCHELLE : 1/1000 DATE : OCTOBRE 2002	1
	AGENCE PARIS SUD 4, ALLÉE DE LA MINOTERIE 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE TEL : 01.64.10.51.30 - FAX : 01.64.10.51.37 e-mail : hydratec.savigny@hydratec.setec.fr	SIÈGE SOCIAL 55, QUAI DE LA RAPEE 75008 PARIS CEDEX 12 TEL : 01.40.04.67.30 e-mail : hydratec@hydratec.setec.fr	